



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) № 11-02-176-2019
(регистрационный номер)

на право изготовления потенциально опасных объектов - блочно-модульных котельных (технические характеристики смотреть на оборотной стороне), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

(наименование выполняемого вида работ (оказываемого вида услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности)

Выдано Иностранному обществу с ограниченной ответственностью «Новитербел»

(наименование и место нахождения юридического лица)

223042, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, участок № 20-1, район д. Аронова Слобода. Административное помещение, кабинет 1-10

(или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и адрес его места жительства (места пребывания))

Свидетельство о государственной регистрации от 12 ноября 2002 г.
№ 800017370, выданное Министерством иностранных дел Республики Беларусь

(наименование регистрирующего органа)

Разрешение (свидетельство) выдано «17» декабря 2019 г.

Разрешение (свидетельство) действительно по «28» октября 2024 г.

Первый заместитель
начальника департамента

(должность)



М.П.

(подпись)

Н.А.Богдан

(инициалы, фамилия)

Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-150-2019
от 29.10.2019, сроком действия по 28.10.2024

(номер, дата выдачи, срок действия)

Первый заместитель
начальника департамента

(должность)



М.П.

(подпись)

Н.А.Богдан

(инициалы, фамилия)

№ 0003611

Технические характеристики:

Наименование	Обозначение	Технические параметры/характеристики	Примечание
Блочно-модульная котельная	БМК _{НБ} (в соответствии с ТУ)*	Тепловая мощность – до 100 МВт; Паропроизводительность – до 200 т/ч	Вид топлива - газообразное, жидкое топливо

* Схема условного обозначения блочно-модульной котельной

БМК_{НБ}–В–Х–П–У–Z–N–H ТУ ВУ 800017370.001-2014,

где:

БМК_{НБ}–блочно-модульная котельная производства ИООО «Новитербел»;

В – серия с водогрейными котлами;

Х – установленная тепловая мощность, кВт;

П – серия с паровыми котлами;

У – установленная паропроизводительность, т/ч;

Z – вид используемого топлива: Г – природный газ, Гс – сжиженный газ, Ж – жидкое топливо, М – мазут (могут использоваться различные комбинации применяемого топлива);

N – количество поставляемых дымовых труб;

H – высота дымовой трубы.

Первый заместитель
начальника департамента

(должность)



М.П.

(подпись)

Н.А.Богдан

(инициалы, фамилия)